


エアサイクル住宅にお住まいのお客様へ商品に関する 再度の“重要なお知らせ”

日頃より、弊社製品エアサイクラーをご愛用いただきまして誠にありがとうございます。

この度のお知らせは、事故防止のための屋根裏に設置してあります換気口の開閉スイッチの再度のご連絡です。

スイッチタイプ①

外観は違いますが、下記の 2 種類のスイッチの機能は同じです。



今 OFF になっていますでしょうか。OFF (切) が正常なスイッチの位置です。
OFF になっているかご確認ください。ON の場合は OFF (切) にしてください。

スイッチタイプ②

電源スイッチがないタイプの場合

換気扇
スイッチ



開閉
切り
替え
ス
イ
ツ
チ

ブレーカーを OFF (切) にしてください。
フリーダイヤルにかならずご連絡をくださるようお願いいたします。

フリーダイヤル 0120-13-3196 (受付時間: 平日 9 時~17 時)

経済産業省 製品安全ガイド 事故情報管理番号 A201000353