評　定　書

評定　CBL　TS001-05 号

フクビ化学工業株式会社
代表取締役社長　八木　誠一郎　　様

平成 28 年 5 月 12 日付けで評定(更新)依頼された下記の案件について、一般財団法人ベターリビング評定等規程第 8 条に基づき、木質構造評定委員会(委員長 農学博士 安村 基)において審査した結果、本件は、申込みの範囲において、依頼者が提案する評定の対象とする技術に基づいて設計及び施工をすることにより、対象とする構造に所定の性能が得られるものであると評定する。

記

1. 件　名　　木造柱脚補強ARS工法を用いた木造仕口の構造方法

2. 評定事項

平成 12 年建設省告示第 1460 号 木造継手及び仕口の構造方法を定める件 における表 3 (と)「厚さ 3.2 ㎜の鋼板添え板を用い、柱に対し径 12 ㎜のボルト 3 本、横架材、布基礎もしくは上下階の連続する柱に対して当該鋼板添え板に止め付けた径 16 ㎜のボルトを介して緊結したものまたはこれと同等以上の性能の接合方法としたもの」と同等と評定する。

(短期許容引張耐力 15kN)

3. 評定区分　一般評定

4. 有効期限　平成 33 年 8 月 31 日

更新発行日　平成 28 年 8 月 18 日
更新発行日　平成 23 年 9 月 1 日
原評定発行日　平成 18 年 9 月 1 日

一般財団法人　ベターリビング
理事長　井上　俊之

国立印刷局製造