

躯体の断熱改修（戸建・熱貫流率U値）

構造	部位		地域区分ごとの熱貫流率の基準値（単位：W/(m ² ・K)）			
			1～2地域	3地域	4～7地域	8地域
木造	屋根又は天井		0.17	0.22	0.22	0.99
	壁		0.28	0.44	0.44	—
	床	外気に接する部分	0.24	0.24	0.34	—
		その他の部分	0.34	0.34	0.48	—
	土間床等の外周部分の基礎壁	外気に接する部分	0.27	0.27	0.52	—
		その他の部分	0.67	0.67	1.01	—

構造	部位		断熱材の施工法	地域区分ごとの熱貫流率の基準値（単位：W/(m ² ・K)）			
				1～2地域	3地域	4～7地域	8地域
RC造	屋根又は天井		内断熱	0.11	0.16	0.16	1.18
	壁		内断熱	0.11	0.26	0.26	—
	床	外気に接する部分	内断熱	0.18	0.18	0.39	—
		その他の部分	内断熱	0.31	0.31	0.61	—
	土間床等の外周部分の基礎壁	外気に接する部分	内断熱	0.27	0.27	0.52	—
		その他の部分	内断熱	0.67	0.67	1.01	—